

**Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"**

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Контрольного комитета**

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж

«16» октября 2018 года
14.00

Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» Никулина А.Д.

Председательствующий на заседании – Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Никулина А.Д.

Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»;
2. Шамаева Наталия Викторовна – Директор службы управления персоналом АО ФК «Аксиома»;
3. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья».
4. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья»;
5. Грищенко Виктория Анатольевна - Ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»;
6. Рябых Вероника Вадимовна – Инженер АО фирма «СМУР».

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О рассмотрении Актов внеплановых проверок :

п/п	Наименование	Дата проверки
1	ООО Фирма «СМУ-5»	15.10.2018
2	ООО «Корифей»	15.10.2018

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении Актов внеплановых проверок:

п/п	Наименование	Дата проверки
1	ООО Фирма «СМУ-5»	15.10.2018
2	ООО «Корифей»	15.10.2018

рассматривается каждая организация.

1.1. ООО Фирма «СМУ-5»

При рассмотрении акта внеплановой проверки (акт № В-108-10/18 от 15.10.2018), проведенной на основании информационного письма Верхне-Донского управления Ростехнадзора (исх. В1-22-8756 от 04.10.2018), установлено, что ООО «Фирма СМУ-5» допустило нарушения требований федерального законодательства о градостроительной деятельности и о техническом регулировании в процессе реконструкции объекта капитального строительства: "Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО "Воронежсинтезкаучук", расположенного по адресу: 394014, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.2.

Действительно, в ходе проведенной в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в период с 20.09.2018 по 29.09.2018 года программной выездной проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе реконструкции объекта капитального строительства у ООО «Фирма СМУ-5», являющимся на указанном объекте одной из субподрядных организаций, был выявлен ряд нарушений требований технических регламентов и проектной документации.

Комиссией отмечено, что на момент проверки в целях устранения отмеченных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора недостатков ООО «Фирма СМУ-5» осуществлены следующие мероприятия:

- к начальнику участка ООО «Фирма СМУ-5» Алешникову А.А., на объекте которого во время перерыва в работе был оставлен на весу поднятый элемент конструкции опалубки, применена мера дисциплинарного воздействия в виде лишения месячной премии;

- ранее используемые работниками организации молотки, кирки и другой ударный инструмент с рукоятками из металла заменены на инвентарные инструменты с деревянными рукоятками;

- в журнал производства антикоррозийных работ внесена запись по гидроизоляции боковых поверхностей фундаментов на площадке Т 431 «Склад хранения вспомогательных материалов».

Для недопущения в дальнейшей деятельности ООО «Фирма СМУ-5» аналогичных нарушений и для повышения уровня ответственности инженерно-технических работников, закрепленных за организацией строительства объектов и осуществлением контроля за выполняемыми видами работ, руководству организации **рекомендовано в срок до 25.10.2018года** провести с указанными сотрудниками рабочее совещание с участием работников исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. Передать материалы проверки ООО «Фирма «СМУ -5» в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Корифей»

При рассмотрении акта внеплановой проверки (акт № В-107-10/18 от 15.10.2018), проведенной на основании информационного письма Верхне-Донского управления Ростехнадзора (исх.№ В1-22-8755 от 04.10.2018), установлено, что ООО «Корифей» допустило нарушения требований федерального законодательства о градостроительной деятельности и о техническом регулировании в процессе реконструкции объекта капитального строительства: "Увеличение мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО "Воронежсинтезкаучук", расположенного по адресу: 394014, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.2.

Действительно, в рамках осуществленной Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в период с 20.09.2018 по 29.09.2018 программной выездной проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов у ООО «Корифей», являющегося на указанном объекте одной из субподрядных организаций, был выявлен ряд нарушений обязательных требований технических регламентов и проектной документации.

Комиссией отмечено, что на момент проверки в целях устранения отмеченных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора недостатков ООО «Корифей» осуществлены следующие мероприятия:

- на площадке строительства Т 431 «Склад хранения вспомогательных материалов» обеспечен постоянный контроль наличия и целостности ограждений;
- в специальный журнал работ «Выполнение монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением» внесены все необходимые записи о монтаже стальных колонн, балок, фахверков и связей;
- заведен специальный «Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей».

Для недопущения в дальнейшей деятельности ООО «Корифей» аналогичных нарушений и для повышения уровня ответственности инженерно-технических работников, закрепленных за организацией строительства объектов и осуществлением контроля за выполняемыми видами работ, руководству организации **рекомендовано в срок до 25.10.2018 года** провести с указанными сотрудниками рабочее совещание.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. Передать материалы проверки ООО «Корифей» в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Контрольного комитета**



А.Д. Никулин

**Секретарь
Контрольного комитета**



Ю.С. Акимова